

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Kuoyuh W. L. Enterprise
Co., Ltd.
No. 17 Kejia 6th Road,
64057 DOULIU CITY, YUNLIN COUNTY
TAIWAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Geräteschutzschalter
Circuit breaker for equipment
91 series

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60934 (VDE 0642):2013-11; EN 60934+A1:2007+A2:2013



Aktenzeichen: 5003426-4403-0004 / 198479

File ref.:

Ausweis-Nr. 40040398

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-07-29

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Dr. Schipper

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Kuoyuh W. L. Enterprise Co., Ltd., No. 17 Kejia 6th Road,, 64057 DOULIU CITY, YUNLIN COUNTY, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

5003426-4403-0004 / 198479 / CC2 / F

Datum / *Date*

2014-07-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040398.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040398.

Geräteschutzschalter *Circuit breaker for equipment* **91 series**

Typ(en) / *Type(s)*

91 series

Bemessungsbetriebsspannung <i>Rated operational voltage</i>	125 V; 250 V a.c.
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	0,5 A - 10 A induktive Stromkreise / <i>inductive circuits</i>
Elektrische Lebensdauer <i>Electrical endurance</i>	50 Schaltspiele / <i>cycles</i>
Bemessungsschaltvermögen <i>Rated making and breaking capacity</i>	6In a.c.
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom <i>Rated conditional short circuit current</i>	500 A
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung <i>Rated insulation voltage</i>	250 V
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	1
Auslöseart <i>Mode of tripping</i>	TO
Grad der Auslösung <i>Degree of trip-free behaviour</i>	Freilösung (positiv) <i>positivly trip-free</i>
Betätigungsart <i>Method of operation</i>	Typ/type "R"
Verschmutzungsgrad <i>Degree of pollution</i>	2
Überspannungskategorie <i>Overvoltage category</i>	I

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Kuoyuh W. L. Enterprise Co., Ltd., No. 17 Kejia 6th Road,, 64057 DOULIU CITY, YUNLIN COUNTY, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

5003426-4403-0004 / 198479 / CC2 / F

Datum / *Date*

2014-07-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040398.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040398.

Bemessungsstoßspann. Festigkeit (Uimp) 1,5 kV
Rated impuls withstand voltage (Uimp)

Befestigungsart
Method of mounting

Einbautyp
flush type

Anschlussart
Type of termination

Einstecktyp / plug-in type

Schutzklasse
Class

II zum Bedienteil
II to the operating mean

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-5°C ... +40°C

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40040398

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Kuoyuh W. L. Enterprise Co., Ltd., No. 17 Kejia 6th Road,, 64057 DOULIU CITY, YUNLIN COUNTY, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

5003426-4403-0004 / 198479 / CC2 / F

Datum / *Date*

2014-07-29

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040398.

This supplement is part of the Certificate No. 40040398.

Geräteschutzschalter *Circuit breaker for equipment* 91 series

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30021847

KUOYUH (DONGGUAN)
ENTERPRISE CO. LTD.
No.4 Donghuan Road, Tianmei Village
523750 HUANGJIANG TOWN, DONGGUAN CITY
Guangdong
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Kuoyuh W. L. Enterprise Co., Ltd., No. 17 Kejia 6th Road,, 64057 DOULIU CITY, YUNLIN COUNTY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref.

5003426-4403-0004 / 198479 / CC2 / F

Datum / Date

2014-07-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040398.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040398.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.